РОССЕТИ ЯНТАРЬ
Калининградская генерирующая компания

Акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

ПРОТОКОЛ

от 31.01.2025 Калининград № 1

совместного заседания Штаба, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) АО «Калининградская генерирующая компания» (далее – Общество)

Повестка дня: о проведении мероприятий в Обществе по снижению негативных последствий при полном обесточивании производственных объектов ТЭЦ-1, РТС «Южная», Гусевская ТЭЦ.

Председательствовал: Руководитель Штаба, председатель КЧС и ОПБ – генеральный директор Д.В. Котивец.

Присутствовали:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.
1.	Генеральный директор, председатель КЧС и ОПБ, Руководитель Штаба	Д.В. Котивец
2.	Заместитель генерального директора – главный инженер – заместитель руководителя Штаба	А.В. Лемешев
3.	Начальник административно-хозяйственного управления	В.В. Войнов
4.	Начальник службы безопасности	Н.Ю. Рассадкин
5.	Ведущий инженер по ГО и ЧС, ответственный секретарь Штаба, секретарь КЧС	В.В. Смирнов
6.	Начальник службы ПБ и ПК	В.В. Шамрай
7.	Заместитель ГИ - начальник службы технической эксплуатации (ТЭ)	М.В. Карузин
8.	Заместитель ГИ - начальник производственно-технической службы (ПТС)	И.Е. Кривоногов
9.	Заместитель ГИ - начальник службы технического обслуживания и ремонтов (СТОиР)	Е.В. Харитонов

Слушали: Котивца Д.В.

Сегодня 31.01.2025 проведены учения по действиям персонала Общества в условиях полного погашения энергосистемы Калининградской области, работающей в изолированном режиме и низкой температуре наружного воздуха (-15 град.).

В учениях приняли участие оперативный персонал производственных

подразделений ТЭЦ-1, РТС «Южная», Гусевская ТЭЦ. Для постоянного контроля за действиями оперативного персонала привлекались посредники (контролирующие лица) из числа наиболее подготовленных лиц.

Учения проводились с целью отработки взаимодействия оперативного персонала при нарушении в работе диспетчерской и сотовой связи, а также при полной потере всех видов связи, оценка уровня подготовленности дежурного персонала при длительном отключении электроэнергии на станциях Общества. Вопросы, поставленные в ходе учения, отработаны полностью.

Проведенные практические мероприятия на учениях подтвердили недостаточность имеющихся резервных источников снабжения электрической энергии (РИСЭ), средств связи (раций с зарядкой АКБ), светодиодных фонарей, запаса топлива (бензин, моторное масло) для РИСЭ и мотопомп (для откачки грязной воды), угольных печей длительного горения, угля и т.д.

В связи с вышеизложенным предлагается провести ряд мероприятия в Обществе по организации функционирования в сложных условиях осенне-зимнего периода и готовности к решению задач по защите производственных объектов и персонала от ЧС природного и техногенного характера.

Уточнить (разработать) комплекс мероприятий, направленных на максимальное снижение размеров ущерба при длительном отключении электроэнергии на территории производственных подразделений ТЭЦ-1, РТС «Южная», Гусевская ТЭЦ.

Решили:

1. Заместителю генерального директора - главному инженеру, заместителям главного инженера – начальникам служб Общества:

1.1. Внести изменения в производственные инструкции по действиям персонала при останове оборудования производственных подразделений из-за потери собственных нужд и понижении температуры наружного воздуха (-15 град.).

Срок: до 10.03.2025.

1.2. Разработать программу по обеспечению готовности к работе технологических схем и оборудования, персонала производственных подразделений при длительном останове оборудования из-за потери собственных нужд и понижении температуры наружного воздуха (-15 град.) (далее – Программа «выживания»).

Срок: до 10.03.2025.

1.3. Обеспечить корректировку, утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих применение, подключение, эксплуатацию, техническое обслуживание резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) производственных подразделений, включая места хранения и объем запаса топлива, ГСМ, назначение ответственных лиц.

Срок: до 28.02.2025.

1.4. Разработать инструкции по пожарной безопасности и охране труда при

проведении мероприятий с использованием угольных печей длительного горения типа «Буржуйка» для обогрева работников и оборудования.

Срок: до 28.02.2025.

1.5. Проверить исправность и достаточность аварийного освещения производственных подразделений, обеспечить приобретение, замену (установку) неисправных (дополнительных) осветительных приборов.

Срок: до 28.02.2025.

1.6. Направить в МП «Калининградтеплосеть» письмо о необходимости приведения тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети от РТС «Южная» в нормативное состояние.

Срок: до 14.02.2025.

1.7. Включить в Telegram-канал «НСС» всех членов Штаба и инженерно-технических работников технического блока Общества.

Срок: до 21.02.2025.

1.8. Организовать изготовление печей типа «Буржуйка» для обогрева работников и оборудования - 6 шт. и трубы дымохода к ним.

Срок: до 30.04.2025.

1.9. Определить и оборудовать места установки печей типа «Буржуйка» для обогрева работников.

Срок: до 30.04.2025.

2. Начальнику отдела управления персоналом Сазыкиной Н.О. актуализировать адреса места жительства и номера мобильных, домашних телефонов работников Общества.

Срок: до 15.03.2025.

3. Начальнику административно-хозяйственного управления Войнову В.В. совместно с заместителями главного инженера - начальниками служб провести конкурсную процедуру по приобретению и поставке следующих ТМЦ:

3.1. Бензиновый генератор 8 кВт - 3 шт.; Кабель ВВГнг-LS 4х16 - 90 м.; Кабель ВВГнг-LS 4х10 - 20 м.; Щит ШМП 650х500х220 - 3 шт.; Выключатель нагрузки 3п 100А - 2 шт.; Выключатель автоматический 3п 50А - 2шт.; Выключатель автоматический 3п 40А - 2шт.; Выключатель нагрузки 3п 32А - 1 шт.; Наконечник трубчатый медный луженый ТМЛ 16-8-6 - 40шт., ТМЛ 10-8-5 -20 шт.; Лоток неперфорированный замковый 100х100х0,7 - 42м.

3.2. Спутниковый телефон - 3 шт.

3.3. Рация/радиостанция. Комплект запасных аккумуляторов - 6 шт.

3.4. Фонарь налобный аккумуляторный светодиодный - 26 шт.

3.5. Фонарь переносной аккумуляторный светодиодный с зарядным устройством - 12 шт.

3.6. Металлические канистры для хранения 100 л. запаса топлива (бензин/дизельное топливо) - 5 шт.

3.7. Масло моторное для дизельного /бензинового генератора и мотопомп

- 10 л.

3.8. Топливные брикеты/дрова для печей типа «Буржуйка» - 1,5 т., уголь - 3 т.

3.9. Бочки металлические 200 л. б/у - 42 шт. (по 14 шт. на каждую станцию)

3.10. Расходные материалы для мотопомп и бензогенераторов (свечи зажигания, фильтра и т.д.)

3.11. Чайники металлические - 6 шт.

3.12. Лампа паяльная - 6 шт.

3.13. Продуктов длительного хранения (сухих пайков) и питьевой воды (пересчитать необходимое количество по итогам учений).

Срок: до 22.03.2025.

4. Начальнику управления экономики и финансов Скородумову И.Ю., начальнику административно-хозяйственного управления Войнову В.В. обеспечить наличие неснижаемого остатка наличных денежных средств в г. Калининград, г. Гусев в размере не менее 100 000 рублей на каждый объект соответственно.

Срок: 28.02.2025.

5. Начальнику службы безопасности Рассадкину Н.Ю. внести изменения в инструкции для охранных предприятий, обеспечивающих физическую защиту производственных подразделений, о порядке допуска персонала и посетителей на территорию при неработоспособности СКУД, отсутствии электроснабжения.

Срок: 28.02.2025.

6. Начальнику службы тепловых сетей Лосеву А.В. определить участки тепловой сети, подверженные замерзанию при понижении температуры наружного воздуха и отсутствии циркуляции теплоносителя. Внести соответствующие изменения в производственные инструкции персонала службы тепловой сети, представить предложения для разработки программы «выживания».

Срок: 14.03.2025.

7. Начальнику службы тепловых сетей Лосеву А.В. организовать выполнение технических мероприятий по обеспечению дренирования участков тепловой сети, подверженных замерзанию при понижении температуры наружного воздуха и отсутствии циркуляции теплоносителя.

Срок: 01.09.2025.

8. После разработки и утверждения Программы «выживания» провести учения по действиям персонала при останове оборудования производственных подразделений из-за потери собственных нужд и понижении температуры наружного воздуха (-15 град.).

Срок: 01.05.2025.

9. Ведущему инженеру по ГО и ЧС - секретарю Штаба и КЧС и ОПБ Смирнову В.В.:

9.1. Уточнить порядок организации взаимодействия и обмена информации Общества с ЕДДС г. Калининград и ЕДДС г. Гусев при полном обесточивании Калининградской области.

Срок: до 28.02.2025.

9.2. Настоящий протокол заседания Штаба, КЧС и ОПБ разослать членам Штаба, КЧС и ОПБ, в течение 1 часа после его утверждения.

Руководитель Штаба -
генеральный директор Д.В. Котивец

Секретарь Штаба, КЧС и ОПБ В.В. Смирнов