

Утверждаю
Заместитель генерального директора-
главный инженер
А.В. Лемешев

" 27 " 11 2025 г.

А К Т № 21

технического освидетельствования
участка тепловых сетей от ТК48-ТК53 до врезок в дома по ул. Матросова

Комиссия в составе:

Председателя: Начальник ПТС Кривоногов И.Е.
(должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии: Начальник СТЭ Карузин М.В.
(должность, Ф.И.О.)

Начальник СТОиР Харитонов Е.В.
(должность, Ф.И.О.)

Инженер 1 категории УТЭ ТО СТЭ Авдонин С.В.
(должность, Ф.И.О.)

Действовала с 24. 11. 2025г. по 27. 11. 2025г. на основании Приказа №91 от 06.04.2023 года, выполнила техническое освидетельствование участка тепловых сетей от ТК48-ТК53 до врезок в дома по ул. Матросова протяженностью 511 п.м в 1 трубном исчислении.

Комиссией рассмотрены следующие материалы, проведены работы:

- Наружный осмотр трубопровода;
- Внутренний осмотр трубопровода;
- Схема тепловых сетей;
- Инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей;
- Комиссией установлено следующее:
- Техническое состояние оборудования – «удовлетворительное».

Объект технического освидетельствования отвечает требованиям эксплуатационной документации, не имеет дефектов, препятствующих дальнейшей работе и может эксплуатироваться без ограничений при соблюдении графика технического обслуживания оборудования и графика планово-предупредительного ремонта оборудования до следующего технического освидетельствования.

Очередное техническое освидетельствование объекта необходимо провести не позднее 27. 11. 2030г.

Председатель комиссии: Начальник ПТС (Ф.И.О., подпись) Кривоногов И.Е.

члены комиссии: Начальник СТЭ (Ф.И.О., подпись) Карузин М.В.

Начальник СТОиР (Ф.И.О., подпись) Харитонов Е.В.

Инженер 1 категории УТЭ ТО СТЭ (Ф.И.О., подпись) Авдонин С.В.