





ЗАПИСИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ПАРОПРОВОДА.

ДАТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ	СРОК СЛЕДУЮЩЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
02.10.24	<p>Произведен наружный осмотр паропровода. Оборудование исправно и пригодно к эксплуатации.</p> <p>Инженер Искр. С.Г.  Абдумин С.В.</p> <p>Инженер Искр. С.Г.  Гильков С.П.</p>	<p>Н.О. 05.10.25</p>
03.10.25	<p>Произведен наружный осмотр паропровода. Гидравлическое испытание под давлением паропроводу выдержано. Оборудование исправно и пригодно к эксплуатации.</p> <p>Инженер Искр. С.Г.  Абдумин С.В.</p> <p>Инженер Искр. С.Г.  Гильков С.П.</p>	<p>Н.О. 03.10.26</p>
24.12.2025	<p>Проведена экспертиза промышленной безопасности паропровода.</p> <p>Трубопровод пара соответствует промышленной безопасности.</p> <p>Заключение №012/00/26/Э от 21.01.2026</p> <p>ООО «ТрофЭксперт» (рег. № 39-ТУ-645737-2026)</p> <div data-bbox="507 1422 949 1601" data-label="Image"> </div>	<p>ЭПБ 24.12.2031</p>