

СОГЛАСОВАНО:

Министр развития
инфраструктуры
Калининградской области

Е.А. Кукушкина
2021г.



СОГЛАСОВАНО:


Директор
Филиала АО «СО ЕЭС»
Балтийское РДУ

И.В. Барановский
2021г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный советник
АО «Янтарьэнерго»

И.С. Бриллиантов
2021г.



ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2021-2022 гг.
по АО «Янтарьэнерго» на территории Калининградской области

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Западный энергорайон												
1	ООО "Калининградгазавтоматика" Бондаренко Сергей Васильевич-дир. Хомко Василий Витальевич-гл.эн.	ПС 110 кВ О-53 Правобережная	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60
2	ООО"БСИ" Ким Анатолий Владимирович- ген.дир. Лавринов Андрей Николаевич-гл.эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская ПС 110 кВ О-42 Северная 110	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
3	ЗАО "Цепрусс" Камалутдинов Андрей Валерьевич-президент Астафьев Сергей Николаевич-эн.	ПС 110 кВ Промышленная	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
4	ООО"ПИФ "Сервис" Иванов Павел Николаевич-ген.дир.	ПС 110 кВ О-12 Южная	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
5	ООО"Игар" Суслов Александр Васильевич-дир. Слипчатов Евгений Валентинович-эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
6	ООО"Аквелла-Инвест" Вишневский Евгений Валерьевич-ген.дир. Кошелев Анатолий Алексеевич-эн.	ПС 110 кВ О-2 Янтарь	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
7	АО ПСЗ "Янтарь" Э.А. Ефимов - ген.дир. Марков Александр Николаевич-гл.эн.	ПС 110 кВ О-2 Янтарь	1,20	2,40	3,60	4,80	6,00	7,20	8,40	9,60	10,80	12,00
8	ФГУП "Спорт-Ин" Милованов Алексей Владимирович-и.о. ген.дир. Румянцев Александр Олегович-эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,90

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ОАО "Кварц" Щепкин Вадим Анатольевич-ген.дир. Лисицын Серафим Сергеевич-эн.	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
10	ОАО "Стройдормаш" Перепелица Сергей Андреевич-ген.дир. Моисеев Михаил Зиновьевич-гл.инженер	ПС 110 кВ О-12 Южная	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
11	МКП "Калининград-ГорТранс" Ершов Александр Николаевич-дир. Горнов Илья Владимирович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-12 Южная	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80
12	ОАО"Калининградский карьер" Цветушков Александр Анатольевич -ген.дир. Поздняк Виктор Георгиевич-гл.эн.	ПС 110 кВ Озерки	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80
13	ОАО "Балтийский мукомол" Комаров Николай Николаевич-ген.дир. Марущак Николай Петрович -эн.	ПС 330 кВ О-1 Центральная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
14	КМПЗ "Балтпроммясо" Спетницкий Игорь Вячеславович-ген.дир. Хомич василий викторович - энерг	ПС 110 кВ О-12 Южная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
15	ООО"Стандарт-плюс" Смагин Эдуард Анатольевич-дир. Трубаров Эдуард Валерьевич-эн.	ПС 330 кВ О-1 Центральная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
16	ОАО"Балтрыбстрой" Плитман Леонид Зямович-дир. Гастюк Иосиф Марьянович-эн.	ПС 110 кВ О-2 Янтарь	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
17	ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" Громов Александр Сергеевич - дир. Крайнюченко Андрей Владимирович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50
18	ЗАО "Калининградский судоремонтный завод" Колотилин Владимир Иванович-ген. дир. Петухов Василий Иванович-эн.	ПС 110 кВ О-12 Южная	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
19	Предприниматель Газаров Роман Лазарьевич	ПС 330 кВ О-1 Центральная	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
20	ИП Капустин Сергей Витальевич Казаков Сергей Витальевич-эн.	ПС 330 кВ О-1 Центральная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
21	ООО "Дорожно-строительное предприятие" ГригоренкоСергей Степанович-дир. Голиков Валерий Петрович-эн.	ПС 330 кВ О-1 Центральная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ООО"Стройкомплект-Окно " Хоменко Владислав Витальевич-ген. дир. Трофимов Василий Михайлович-эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
23	ОАО "Промжелдортранс" Кудрявцева Ольга Николаевна-дир. Михалюк Павел Олегович-эн.	ПС 110 кВ Промышленная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
24	ООО "БалтикБэг" Баканов виталий Геннадиевич-дир	ПС 330 кВ О-1 Центральная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
25	ООО "Сталькор" Быков Андрей Валерьевич-дир. Снегуров Евгений Владимирович-эн.	ПС 110 кВ О-2 Янтарь	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
26	ОАО "Калининградский тарный комбинат" Васильев Игорь Николаевич-ген.дир. Михно Валерий Викторович-эн.	ПС 110 кВ О-12 Южная	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10
27	ООО"Фабрика шоколадных масс" Смелков Никита Анатольевич-дир. Григорьев Владимир Михайлович-эн.	ПС 110 кВ О-53 Правобережная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
28	ООО"КомплектСтрой " Комаровский Андрей Сергеевич-дир. Наумов Александр Алексеевич-эн.	ПС 110 кВ О-47 Борисово	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
29	ООО "Аруна" Карафелов Юрий Леонидович-дир. Алехин Сергей Николаевич-эн	ПС 110 кВ О-53 Правобережная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
30	ООО "БалтРыбПром" Урбанюк Олег Сергеевич-ген.дир. Гевлюк Владимир Николаевич-гл.эн.	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
31	ОАО"Судореммашавтоматика" Киселев Валентин Васильевич-дир. Мамчур Федор Тимофеевич-эн.	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
32	ООО "Мегаполис" (ТСО) Арасланова Ольга Шамиловна-дир	ПС 110 кВ О-55 Восточная - 1	0,35	0,70	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50
33	ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" Кесслер Юрий Александрович-ген.дир. Соколов Сергей Владимирович-эн.	ПС 110 кВ Ладужкин	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
34	ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" Кесслер Юрий Александрович-ген.дир. Соколов Сергей Владимирович-эн.	ПС 110 кВ О-33 Красноборская	0,28	0,56	0,84	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" Кесслер Юрий Александрович-ген.дир. Соколов Сергей Владимирович-эн.	ПС 110 кВ О-43 Ушаковская	0,24	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,16	2,40
36	ОАО "Калининградский вагоностроительный завод" Кулик Валерий Николаевич- дир. Почетухин Александр Данилович-гл.эн.	ПС 110 кВ Промышленная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
37	ОАО "Балткран" Ермолаев Олег Филиппович-президент Капитонов Владимир Васильевич-эн.	ПС 110 кВ О-42 Северная 110	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,49	0,56	0,63	0,70
38	ОАО " Силикатстром" Решетников Леонид Яковлевич-ген.дир. Кайгородов Павел Александрович -эн.	ПС 110 кВ Космодемьянская	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
39	ЗАО "Рыбопромышленная компания "Рыбфлот-Фор" Серенков Владимир Анатольевич-дир. Ожогин Василий Васильевич-эн.	ПС 110 кВ О-53 Правобережная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
40	АО ПО "Русский хлеб" Гаврилькова Татьяна Михайловна- дир Путилов Вячеслав Алексеевич -энерг	ПС 110 кВ Промышленная	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44	1,60
41	АО "69 РЗ "РАВ" Пономарёв Владимир Николаевич-исп.дир. Заскарян Константин Шеваршевич- гл.инж	ПС 110 кВ О-42 Северная 110	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
42	ЗАО"Морской торговый порт Калининград" Дорофеев Владислав Юрьевич -ген.дир. Кузьменко Игорь Иванович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
43	ФКА ФГУП ОКБ "Факел" Мурашко Вячеслав Михайлович-дир. Кудинов Александр Анатольевич-гл.эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская ПС 110 кВ О-2 Янтарь	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
44	ЗАО "Альмак-Плюс" Семочкин Анатолий Григорьевич.-ген.дир. Филиновский Дмитрий Евгеньевич-эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
45	ООО"Калининградский деликатес" Каладжинскас Аудриус-дир. Трофимов Василий Михайлович-эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	ООО"Балттехпром" Кирчанов Сергей Георгиевич-ген. дир Герасимов Дмитрий Викторович-эн..	ПС 110 кВ О-45 Жуковская	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
47	ЗАО"Калининграддрыба" Карташова Галина Тихоновна-ген.дир. Балухтин Леонид Валентинович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-53 Правобережная	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
48	ООО"Строймеханизация-1" Макаров Павел Валерьевич-дир. Ковальчук Антон Антонович-тех.дир.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
49	ОАО ВНИИ "Электротранспорт" Цехановский Александр Николаевич-дир. Шанцин Валерий Николаевич-гл.эн.	ПС 110 кВ О-53 Правобережная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
50	ООО "Торгово-птицеводческая компания "Балтптицепром" Шевченко Андрей Леонидович-дир Терентьев Владимир иванович-энерг	ПС 110 кВ Космодемьянская	0,41	0,82	1,23	1,64	2,05	2,46	2,87	3,28	3,69	4,10
51	ЗАО "Агропродукт" Шумилин Никита Константинович-дир	ПС 110 кВ О-68 Соя	1,84	3,68	5,52	7,36	9,20	11,04	12,88	14,72	16,56	18,40
52	ООО "Балтийская мраморная компания" Макаренкова Евгения Васильевна-дир. Храмов Сергей Алексеевич-эн.	ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
53	ООО "Лесобалт" Шафигулин Андрей Александрович-дир. Сухонос Александр Владимирович - эн	ПС 110 кВ О-60 Лесобалт	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10
54	МКП "Калининград-ГорТранс" Ершов Александр Николаевич-дир. Горнов Илья Владимирович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-29 Чкаловск	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
55	ООО "Автотор-энерго" Малышев Сергей Андреевич- ген.дир. Холтяр Николай Захарович-гл.эн.	ПС 110 кВ Космодемьянская	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
56	ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" Шаталов Юрий по довер-ти	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30
57	ООО"АС-Электрик" (Мега-Центр Мусоргского) Грипич Сергей Николаевич-дир. Соловьев Алексей Михайлович-эн.	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	ООО "Фарватер" Винивитин Андрей Иванович-ген.дир	ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт	0,34	0,68	1,02	1,36	1,70	2,04	2,38	2,72	3,06	3,40
59	ООО "Управляющая компания "Акрополь" Амбарцумян А.А.-ген.дир. Федоров Валерий Станиславович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80
60	ООО "Совладельцы производственной недвижимости" Кулинченко Андрей Вячеславович-дир. Мосяченко Юрий Владимирович-гл.эн.	ПС 110 кВ Промышленная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
61	ОАО "Калин-кий мукомольный завод" Новиков Дмитрий Викторович-ген.дир. Смищенко Анатолий Петрович-эн	ПС 110 кВ Промышленная	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
62	ООО "Балтмебель-Сервис" Перепелица Сергей Андреевич-дир. Моисеев Михаил Зиновьевич-эн.	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
63	ЗАО "Аорта-Сервис" Азаркевич Андрей Иванович- директор Мальцев Алексей Николаевич-эн.	ПС 110 кВ О-42 Северная 110	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
64	МКП "Калининград-ГорТранс" Ершов Александр Николаевич-дир. Горнов Илья Владимирович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-53 Правобережная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
65	ООО "Виктория Балтия" (ул. 9 апр.) Красневский Олег Игоревич-исп. дир. Устинов Дмитрий Анатольевич-эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
66	ООО "Виктория Балтия" (пр-т Победы) Красневский Олег Игоревич-исп. дир. Устинов Дмитрий Анатольевич-эн.	ПС 110 кВ Промышленная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
67	ООО "Виктория Балтия" (ул. Согласия) Красневский Олег Игоревич-исп. дир. Устинов Дмитрий Анатольевич-эн.	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
68	ООО "Виктория Балтия" (пр-т. калинина) Красневский Олег Игоревич-исп. дир. Устинов Дмитрий Анатольевич-эн.	ПС 110 кВ О-12 Южная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	МКП "Калининград-ГорТранс" Ершов Александр Николаевич-дир. Горнов Илья Владимирович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
70	ООО"Балтинком" Потапов Олег Игоревич -дир. Дерябин Александр Игоревич -эн.	ПС 110 кВ Озерки	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
71	МКП "Калининград-ГорТранс" Ершов Александр Николаевич-дир. Горнов Илья Владимирович-гл.эн.	ПС 110 кВ Промышленная	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
72	ООО "ПРЕГОЛЬСКИЙ ЗАВОД" Ребров Сергей николаевич -упр-й. Чапленко Александр-эн.	ПС 110 кВ Промышленная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
73	МП"Калининградтеплосеть" РТС"Балтийская" Куровский Эдуард Николаевич-дир. Васильев Владимир Евгеньевич-гл.эн.	ПС 110 кВ О-12 Южная	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
74	ООО"Лэндис-Трейдиг Калининград" Трегубова Ирина Анатольевна-ген.дир. Кондаков Сергей Александрович-эн.	ПС 110 кВ О-12 Южная	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
75	ОАО "Калининградский мясоперерабатывающий завод "Дейма" Шишкин Валерий Иванович-дир. Бурцев Геннадий Викторович-эн.	ПС 110 кВ Полесск	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
76	ООО"Балттрансгрупп" Кулинченко Андрей Вячеславович -управ. Мосяченко Юрий Владимирович-гл.инж.	ПС 110 кВ Промышленная	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
77	ОАО "Автотехсервис" Крутских Евгений Семенович -ген.дир. Кучин Виктор Алексевич-эн.	ПС 110 кВ Промышленная	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
78	ООО"Футура" Федоренко Михаил Иванович-дир. Пантюхин Юрий Николаевич-эн	ПС 110 кВ О-24 Гурьевск	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
79	ООО "ИНТЕР РАО - ИНЖИНИРИНГ" (Площадка "Строительство Приморской ТЭС") директор Егоров А.В.	ПС 110 кВ О-45 Жуковская	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
80	АО "ЭКОПЭТ" Шабанов Дмитрий Васильевич-дир. Долгин Николай Геннадьевич-эн.	ПС 110 кВ О-45 Жуковская	0,57	1,14	1,71	2,28	2,85	3,42	3,99	4,56	5,13	5,70

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	МКП "Калининград-ГорТранс" Ершов Александр Николаевич-дир. Горнов Илья Владимирович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
82	ООО"Торговая сеть Созвездие" Болычева Ирина Александровна-ген.дир. Моисеев Михаил Зиновьевич-гл.эн.	ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
83	ОАО "Янтарный сказ" Михейчик Надежда Илизуевна-ист.дир. Чигрин Сергей Иванович-эн.	ПС 110 кВ О-53 Правобережная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
84	АО "Калининградский янтарный комбинат" Зацепин Михаил Иванович -ген. дир. Ламшин Виктор Иванович-гл.эн.	ПС 110 кВ Янтарное ПС 110 кВ Карьер	0,17	0,34	0,51	0,68	0,85	1,02	1,19	1,36	1,53	1,70
85	ООО "Светловский комбинат мясопродуктов" Демин Олег Владимирович-дир. Чаплинко Александр Александрович-эн.	ПС 110 кВ Светлый	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80
86	ООО"Балтфиштрейд" Умаров Михаил Темирович-исполнит.дир.	ПС 110 кВ Светлый	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
87	ООО"Оптим" Пименов Дмитрий Геннадьевич-дир. Крутых Вячеслав Петрович-эн.	ПС 110 кВ Светлый	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
88	МКП "Калининград-ГорТранс" Ершов Александр Николаевич-дир. Горнов Илья Владимирович-гл.эн.	ПС 110 кВ О-17 Рыбный порт	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
89	ООО "Балтфармацевтика" Стройплощадка производственной базы	ПС 110 кВ Багратионовск	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,90
90	СПО "Балтика" Варанян Аллер Рафикович-дир. Феттер Владимир Борисович-гл.инж.	ПС 110 кВ О-9 Светлогорск	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
91	АО "Западная энергетическая компания" Ретиков Михаил Трофимович-ген.дир. Татаров Алексей Сергеевич-гл.инж.	ПС 110 кВ О-62 Пионерская	0,16	0,32	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,44	1,60
92	ООО"Доминга-Ник" Богомольников Юрий Афанасьевич-ген. дир. Абраменко Владимир Терентьевич-эн.	ПС 110 кВ О-51 Гвардейская	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	ООО "Балтрыбтех" Мошко Виктор Мечиславович-дир. Соколовский Андрей Викентьевич-гл.инж.	ПС 110 кВ О-51 Гвардейская	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
94	ОАО "Гвардейский мясокомбинат" Стрелецкий Алексей Викторович-дир. Бурсов Виктор Андреевич-зн.	ПС 110 кВ О-51 Гвардейская	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
95	МКП "Калининград-ГорТранс" Ершов Александр Николаевич-дир. Горнов Илья Владимирович-гл.зн.	ПС 110 кВ О-47 Борисово	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
96	ООО "АО "Газпром энергосбыт" Хазиев Рафик Мансурович	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
97	ФГАОУ ВО "БФУ им. И.Канта"	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
98	ООО "Торговый центр Сити Московский пр,171а) Романенко Михаил Вячеславович-ген.дир. Моисеев Михаил Зиновьевич-гл.зн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
99	ОАО "Калининградский хладокомбинат" Куликов Александр Николаевич-дир. Левинский Владимир Александрович-гл.зн.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
100	ОАО "Кениг-Авто" Дударев Михаил Михайлович-дир. Дударев Валерий Сергеевич-гл.инж.	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
101	ОАО "Автосервис" Стрельников Николай Петрович-ген.дир. Попов Николай Георгиевич-гл.инж.(зн)	ПС 110 кВ О-30 Московская	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04
102	МКП "Калининград-ГорТранс" Ершов Александр Николаевич-дир. Горнов Илья Владимирович-гл.зн.	ПС 110 кВ Космодемьянская	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10
103	АО «Аэропорт «Храброво» А.С. Корытный - ген.дир. А.И. Литош -гл.зн.	ПС 110 кВ Храброво	0,22	0,44	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20
104	АО "Западная энергетическая компания" Ретиков Михаил Трофимович-ген.дир. Татаров Алексей Сергеевич-гл.инж.	ПС 110 кВ Луговая	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10
105	АО "Западная энергетическая компания" Ретиков Михаил Трофимович-ген.дир. Татаров Алексей Сергеевич-гл.инж.	ПС 110 кВ О-59 Прибрежная	0,23	0,46	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,84	2,07	2,30

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	ОАО" Мамоновский рыбоконсервный комбинат" Яцкевич Сергей Васильевич-дир. Хмель Сергей Михайлович-гл.инж.	ПС 110 кВ О-14 Мамоново	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
107	АО "Региональная энергетическая компания" Апинит Галина Геннадьевна-Врио ген.дир. Канищев В.В.-гл.инж.	ПС 110 кВ Юго-Восточная	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00
108	АО "Западная энергетическая компания" Ретиков Михаил Трофимович-ген.дир. Татаров Алексей Сергеевич-гл.инж.	ПС 110 кВ О-61 Ижевская	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30
109	АО "Региональная энергетическая компания" Апинит Галина Геннадьевна-Врио ген.дир. Канищев В.В.-гл.инж.	ПС 110 кВ О-67 Родники	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
110	АО "Западная энергетическая компания" Ретиков Михаил Трофимович-ген.дир. Татаров Алексей Сергеевич-гл.инж.	ПС 110 кВ О-63 Университетская	0,11	0,22	0,33	0,44	0,55	0,66	0,77	0,88	0,99	1,10
111	АО "Региональная энергетическая компания" Апинит Галина Геннадьевна-Врио ген.дир. Канищев В.В.-гл.инж.	ПС 110 кВ О-65 Невская	0,81	1,62	2,43	3,24	4,05	4,86	5,67	6,48	7,29	8,10
112	филиал "Калининградский " АО "Оборонэнерго" Белугин Анатолий Вячеславович - дир. Матвейчев Андрей Викторович - гл.инж.	ПС 60 кВ О-36 Балтийск	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
Всего по Западному энергорайону:			11,57	23,16	34,75	46,34	57,92	69,49	81,08	92,67	104,26	115,83
Восточный энергорайон												
113	ООО"Вичюнай-Русь" Бержонскис Юозас - ген.дир.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,41	0,81	1,22	1,62	2,03	2,43	2,84	3,24	3,65	4,05
114	ЗАО "Балтийская линия" Башкиров Андрей Владимирович-ген.дир. Суржиков Петр Петрович-эн.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,07	0,14	0,22	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,65	0,72
115	Общество с ограниченной ответственностью "КС56" Федяев Александр Анатольевич - ген. дир	ПС 110 кВ О-50 Междуречье	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	ООО "Фурмановское" Долгов А.А. - ген.дир.	ПС 110 кВ Гусев	0,05	0,10	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48
117	ООО "Атлас-Маркет" Фролов Игорь Васильевич - дир.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,44	0,88	1,32	1,76	2,20	2,64	3,08	3,52	3,96	4,40
118	ИП Цуканова Светлана Александровна Цуканова Светлана Александровна	ПС 110 кВ Гусев	0,09	0,17	0,26	0,34	0,43	0,51	0,60	0,68	0,77	0,85
119	ЗАО "Мясной комбинат "Советский" Басманов Юрий Валерьянович - ген.дир. Лукин Александр Игоревич - эн.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,63	0,72	0,81	0,90
120	Общество с ограниченной ответственностью "Совкрет" Сапожников Андрей Вячеславович - ген.дир.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,07	0,15	0,22	0,30	0,37	0,44	0,52	0,59	0,67	0,74
121	Общество с ограниченной ответственностью "Дружба-3" Кальвинскас Гитис Казимирович - ген. дир	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,04	0,07	0,11	0,14	0,18	0,22	0,25	0,29	0,32	0,36
122	ООО "Рекал-Кис" Плешков Игорь Владимирович - ген.дир. Мицко Владимир Александрович - гл. эн	ПС 110 кВ О-50 Междуречье	0,18	0,35	0,53	0,70	0,88	1,06	1,23	1,41	1,58	1,76
123	ОАО "Металист-Ремпутмаш" Белов Юрий Михайлович - дир. Иванов Василий Павлович - гл. инж.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,07	0,15	0,22	0,29	0,37	0,44	0,51	0,58	0,66	0,73
124	Открытое акционерное общество "ДжиЭс-Нанотех" Масленников Евгений Ильич - ген. Дир.	ПС 110 кВ Гусев	0,11	0,23	0,34	0,46	0,57	0,68	0,80	0,91	1,03	1,14
125	АО "НПО "Цифровые телевизионные системы" Фомичев Дмитрий Валерьевич - ген.дир.	ПС 110 кВ Гусев	0,07	0,13	0,20	0,26	0,33	0,40	0,46	0,53	0,59	0,66
126	ООО "Виноконьячный з-д "Альянс 1892" Терещенко Егор Григорьевич - гл. эн.	ПС 110 кВ Черняховск	0,07	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65
127	ООО "ЗАРЯ" Брик Анатолий - конт.лицо	ПС 110 кВ Черняховск	0,05	0,10	0,14	0,19	0,24	0,29	0,34	0,38	0,43	0,48
128	ООО "Балтийский консервный завод" Федоренко Александр Владимирович - ген.дир.	ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,29	0,34	0,39	0,44	0,49

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский провод" Емжуев Мухадин Сефович - ген.дир.	ПС 110 кВ Черняховск	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15	0,17	0,20	0,23	0,26	0,29
130	АО "Пятый элемент" Гуксян Асатур Апетович - ген.дир.	ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск ПС 110 кВ О-38 Добровольск	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,72	0,80
131	ЗАО "Экомолпродукт" Бобина Виолетта Олеговна - ген. Дир.	ПС 110 кВ Славск	0,05	0,11	0,16	0,22	0,27	0,32	0,38	0,43	0,49	0,54
132	ООО " Невское " Долгов Александр Александрович - ген. дир.	ПС 110 кВ О-15 Нестеров	0,03	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26	0,29	0,32
133	ОАО "Мукомольный завод Советский" Бондарев Игорь Виленович-ген.дир.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,08	0,15	0,23	0,30	0,38	0,45	0,53	0,60	0,68	0,75
134	ООО "Гусевмолоко" Долгов Александр Александрович - ген.дир.	ПС 110 кВ Гусев	0,07	0,14	0,20	0,27	0,34	0,41	0,48	0,54	0,61	0,68
135	ООО "Пранкор" Захаров Сергей Иванович - ген.дир.	ПС 110 кВ Гусев	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40	0,47	0,55	0,63	0,71	0,79
136	ЗАО "Правдинское Свино Производство" Томас Норгард - ген.дир. Питиримов Андрей - гл.эн.	ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная	0,23	0,45	0,68	0,90	1,13	1,36	1,58	1,81	2,03	2,26
137	ФГУП "РТС" Разумов Валентин Георгиевич - дир.	ПС 110 кВ О-26 Лесная	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
138	ИП Коземаслов Виктор Владимирович	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0,36	0,40
139	ООО "Неманская Целлюлоза" Лукшене Светлана Владимировна - дов. Лицо	ПС 110 кВ О-6 Неман	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00
140	ООО "Гусевский завод светотехнической арматуры "Прожектор" Хаипов Константин Геннадьевич - ген.дир.	ПС 110 кВ Гусев	0,12	0,25	0,37	0,50	0,62	0,74	0,87	0,99	1,12	1,24

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	ФГБУ "Управление "Калининградмелиоводхоз" Тасалиев Магомед Дагирович - врио дир. Владимир Валентинович - гл. эн.	ПС 110 кВ Славск	0,18	0,37	0,55	0,74	0,92	1,10	1,29	1,47	1,66	1,84
142	ЗАО "Побединское" Мартюшев Николай васьильевич - ген.дир.	ПС 110 кВ О-23 Охотное	0,16	0,32	0,49	0,65	0,81	0,97	1,13	1,30	1,46	1,62
143	ОАО "Черняховский авторемзавод" Мелконян Саркис Мамиконович - дир.	ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,54	0,60
144	ООО "ГЕО НПК" Кузичкин Федор Николаевич - ген.дир.	ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30
145	МУП "Теплоэнергетика" Чурсинов Олег Викторович - дир.	ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2	0,02	0,04	0,06	0,08	0,10	0,11	0,13	0,15	0,17	0,19
146	ООО "Мебельная фабрика "Интер Дизайн" Федоренко Алексей Александрович - ген.дир.	ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2	0,08	0,15	0,23	0,30	0,38	0,46	0,53	0,61	0,68	0,76
147	ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" Власов Игорь Владимирович - ген.дир. Крицкий Артём Петрович - эн.	ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2	0,06	0,11	0,17	0,22	0,28	0,34	0,39	0,45	0,50	0,56
148	ИП Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич	ПС 110 кВ Черняховск	0,03	0,06	0,10	0,13	0,16	0,19	0,22	0,26	0,29	0,32
149	ООО "Экер" Амент Светлана Витальевна - дир.	ПС 110 кВ Черняховск	0,06	0,12	0,19	0,25	0,31	0,37	0,43	0,50	0,56	0,62
150	ООО "Торговый комплекс "Центральный" Плахов Дмитрий Анатольевич - ген.дир.	ПС 110 кВ Черняховск	0,06	0,12	0,17	0,23	0,29	0,35	0,41	0,46	0,52	0,58
151	ООО "Глобус" Беляев Сергей Анатольевич - ген.дир.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,08	0,10	0,11	0,13	0,14
152	ЗАО "Мясной комбинат "Советский" Крулис Юстас Геручио - ген.дир.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,05	0,11	0,16	0,21	0,27	0,32	0,37	0,42	0,48	0,53
153	ООО "Озерский хлеб плюс" Басова Наталья Павловна - ген.дир.	ПС 110 кВ О-20 Озёрск	0,03	0,05	0,08	0,11	0,14	0,16	0,19	0,22	0,24	0,27
154	ООО "СТЕКО" Войнич Юрий Леонидович - ген.дир.	ПС 110 кВ О-15 Нестеров	0,04	0,07	0,11	0,15	0,19	0,22	0,26	0,30	0,33	0,37
155	ООО "СОВ-КАРТОН" Немыкин Андрей Александрович - ген.дир.	ПС 110 кВ О-5 Советск	0,16	0,32	0,47	0,63	0,79	0,95	1,11	1,26	1,42	1,58
156	МАУ "Физкультурно-оздоровительный комплекс города.Гусева" Думов Михаил Николаевич - дир.	ПС 110 кВ Гусев	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	ООО "Прибалтийская мясная компания три" Кузнецов Игорь Михайлович - ген.дир.	ПС 110 кВ Гусев	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
158	ООО "Фактор" Копейкин Владимир Владимирович - ген.дир.	ПС 110 кВ Гусев	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50
159	ОАО "Завод ЖБИ-2" Швыряев Александр Михайлович - ген.дир.	ПС 110 кВ О-50 Междуречье	0,12	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,08	1,20
160	ООО "Залесье-Агро" Пак Вячеслав Александрович - ген.дир.	ПС 110 кВ О-23 Охотное	0,14	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84	0,98	1,12	1,26	1,40
161	ООО "Малиновка" Амосов Павел Николаевич - ген.дир.	ПС 110 кВ О-23 Охотное	0,05	0,11	0,16	0,22	0,27	0,32	0,38	0,43	0,49	0,54
162	ООО "Новое Высоковское" Курбанов Нухтар Рамазанович - ген.дир.	ПС 110 кВ О-23 Охотное	0,07	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,65
Всего по Восточному энергорайону:			4,64	9,24	13,88	18,48	23,14	27,67	32,32	36,91	41,56	46,15
ИТОГО:			16,21	32,40	48,63	64,82	81,06	97,16	113,40	129,58	145,82	161,98

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-19°C)

Врио Первого заместителя генерального директора АО "Янтарьэнерго"
главного инженера

Д.М. Зубрицкий