

2030F

2020г. 09

временного отключения потребления на 2020/2021 гг.

по АО "Янтарьэнерго" на территории Калининградской области

A.M. Епифанов

110, 03. 2020r.

ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГОРАЙОН

№ п/п	Порядитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
12	г. Калининград, быт по ул. Горького, Земельной, Туренева	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская РП-ХЛ РУ-10кВ ГЭС	КЛ-Б (ХЛ-1032) (по КЛ 11-09, 11-13)	ДУ	до 5 мин.			0,45							
13	г. Мамоново, быт, школа, д/сад, больница, в/н станция, 8 котельных	ПС 110 кВ О-14 Мамоново	15-67	ДУ	до 5 мин.			2,00							
14	Быт, школа, 8 скважин, в/станции, п. Вольное, Вербное, Киевское, Маршальское, Каширское, Новосельское, п. Холма, Моховое, Кипиновка, Вишенное, Каменка,	ПС 110 кВ О-27 Муромская	ВЛ 15-50, 15-152, 15-153	ДУ	до 5 мин.				2,24						
15	г. Батрагиноновск, д/сад, 2 котельных, 2 д/дома, школа-интернат, 2 больницы, МЧС, 3 АЗС, быт	ПС 110 кВ О-31 Батрагиноновск	15-188	ДУ	до 5 мин.				4,00						
16	4 скважина, школа, д/сад, котельная, быт, Аничкино, Тростники, Заречье, Вассюкова, Разино, Гривосеово, Мордовское, Добросе, Осокино, Пруды,	ПС 110 кВ О-24 Гурьевск	ВЛ 15-46 (от В-17 по ВЛ 15-142)	ДУ	до 5 мин.				0,35						
17	7 скваж, 2 д/сад, быт, котельная, Рассвет, Митино, Свиридово, Георгиевское, Лазовское, тп. Матросово, Отрядное Горюшка, Сосновка, Краснополые,	ПС 110 кВ О-24 Гурьевск	ВЛ 15-53	ДУ	до 5 мин.				3,60						
18	Быт: п. Высокое, Попраничный, Корнево, Меловое, Садовое, Владимирово, Гобеса, Майское, Партизанское; 3 школы, 4 д/сада, 2 в/н станции, 6 котельных, 14 скважин, погранзастава	ПС 110 кВ О-13 Енинно	15-61, 62, 203	ДУ	от 5 до 20 мин.				1,80						
19	Быт: п. Янтариный, Покровское, Обзориное, Осокино, Сивянино, Донское, Красногоровка, Охотное, Сараево, Кленовое; больница, 2 д/сада, котельная, ж/д переезд, очистные сооружения, пож. часть, 3 скважины, 2 школы	ПС 110 кВ Янтариное	Т-2 15 кВ	ОП	от 5 до 20 мин.					3,24					
20	п. Краснофлотское Шарово, Орловка, Малиновка Дорожное, Первомайское быт, д/сад, лин. упр. магистр. газопроводами,	ПС 110 кВ О-27 Муромская	15-36	ДУ	от 5 до 20 мин.					2,70					
21	Быт: п. Пятидорожное, Ильичевка, Первомайский, Знаменка, Суворово, Приморское, г. Ладушкин, п. Раздольное; 7 в/н станций, очистные, д/сад, больница, ж/д котельная; АБ "Тучкой"	ПС 110 кВ О-39 Ладушкин	15-10, 14, 181	ДУ	от 5 до 20 мин.					2,34					
22	п. Рожково, Запальное, Лиска, Гаево, Маршальское, Наумовка, Правдина, Жемчужное, Баяева, Моргуново, Добрино, Новоросское, Лосево, Аничкино, Егорьевское, Урожайное	ПС 110 кВ Храброво	ВЛ 15-50 (вместе с 15-51, 15-59)	ДУ	от 5 до 20 мин.					2,16					
23	ОАО "Калининградский вагоностроительный завод"	ПС 110 кВ О-44 Промышленная	ф. 4-07, 4-28	ОП	от 5 до 20 мин.					1,46					
24	ЗАО "Цепрус"	ПС 110 кВ О-44 Промышленная	ф. 4-13, 4-14, 4-33, 4-34	ОП	от 5 до 20 мин.					0,24					
25	ОАО "Калининградский вагоностроительный завод"	ПС 110 кВ О-44 Промышленная	КЛ 4-16, 4-30	ОП	от 5 до 20 мин.					0,49					

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Осередь отравивших, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
26	Быт: г. Мамонovo; ОАО Мамонoвский рыбоконc. Завoд, 4 котельные, 5 скважины, д/сад, 3 в/н станции, в/ч, подгpан,перехoд, ж/д вокзал	ПС 110 кВ О-14 Мамонoво	ВЛ 15-68,69,70,71	ДУ	от 5 до 20 мин.						2,00				
27	АО "ЭКОПЭТ"	ПС 110 кВ О-45 Жуковская	45-204	ОП	от 5 до 20 мин.						1,22				
28	Быт: г. Гвардейск, п.Ягольное, Б.Поляна, Ельники, Красное, Ручьи, п.Озерки, Суворовка, Пруды; 4 д/сада, 3 школы, 2 котельных, ж/д станции, поликлиника, больница, 4 в/н станции	ПС 110 кВ О-51 Гвардейская	15-24,29,134	ОП	от 5 до 20 мин.						3,43				
29	Быт г. Светлый; ОАО"БалКо", ООО"УК ОПТИМ", ООО"ПромХолдинг"	ПС 110 кВ Светлый	15-31,91,98,271,272	ОП	от 5 до 20 мин.						4,50				
30	ООО "БалТехПром"	ПС 110 кВ О-45 Жуковская	45-104, 106, 107, 206, 207	ОП	от 5 до 20 мин.							3,27			
31	быт: п. Черемухино, Крыловка, Дорожное, Кострово, Прохладное; школа, котельная, 3 скважины, ж/д переезд	ПС 110 кВ Морская	15-58	ДУ	от 5 до 20 мин.							1,15			
32	ООО "Лесобалт"	ПС 110 кВ О-60 Лесобалт	Ф-60-01, 60-02	ОП	от 20 до 60 мин.							1,08			
33	ОАО"Региональная энергетическая компания"	ПС 110 кВ О-65 Невская	Ф-65-01,02,11	ОП	от 20 до 60 мин.							6,60			
34	ООО "Лукойл-КМН"	ПС 110 кВ О-43 Ушаковская	15-301,304,306, 43-04,05,06,07	ОП	от 20 до 60 мин.								2,10		
35	п.Великолуцкое, Соколыныни, Борское, Калининo, ХолмьИ вардейск,Звеньево; быт, 4 скважины, котельная, д/сад,школа п. Ушаково, Молодецкое, Родники: скважина, быт	ПС 110 кВ О-43 Ушаковская	15-26,309	ОП	от 20 до 60 мин.								2,20		
36	Быт, мeмкомoтopные пoтpeбители	ПС 110 кВ О-62 Пионерская	15-509,314,502	ОП	от 20 до 60 мин.								0,46		
37	ОАО "Капрл"	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	КЛ 11-10,11,18	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,84		
38	АС "Электрик"	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	КЛ 11-14,21	ОВБ	от 20 до 60 мин.								2,13		
39	ООО" Виктория Девелoпмeнт", Супeрмaркeт "Виктoрия3", ООО"Север-сервис"	ПС 110 кВ О-11 Ленинградская	ВЛ 11-23	ОВБ	от 20 до 60 мин.								1,68		
40	АО"СтройДормаш", ОАО"Крокус"	ПС 110 кВ О-12 Южная	12-04,24,60	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,86		
41	ОАО "Судоремашавтоматика"	ПС 110 кВ О-12 Южная	12-02	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,31		
42	ОАО "Балткрап"	ПС 110 кВ О-12 Южная	12-07	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,11		
43	Промышленная площадка ОАО "СПИ-РВБК", ЗАО "Тарус", ВНС	ПС 110 кВ О-12 Южная	КЛ 12-09	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,21		
44	ОАО "ЭСВА"	ПС 110 кВ О-12 Южная	КЛ 12-13,65	ОВБ	от 20 до 60 мин.								0,21		
45	ЗАО "ТутаСтрой" ТАК "Калининград Плаза", ООО"Балтстройиндустрия"	ПС 110 кВ О-30 Московская	Ф-30-36, 30-24, 30-40	ОВБ	от 20 до 60 мин.								2,47		
46	МУП"ЭЦ-8"	ПС 110 кВ О-30 Московская	Ф-30-19,35	ОВБ	от 20 до 60 мин.									4,20	
47	ООО"Тателефон"	ПС 110 кВ О-30 Московская	Ф-30-22	ОВБ	от 20 до 60 мин.									1,70	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь отключения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
48	Быт: п.Космодемьянского, Совхозное, Калининград, скважина, ЖД ст.Лесное, СНТ "Ромашка"	ПС 110 кВ Космодемьянская	15-245	ОВБ	от 20 до 60 мин.									1,30	
49	Быт: п.Космодемьянского; 2 школы, КНС, ВНС, дом-интернат	ПС 110 кВ Космодемьянская	15-99,97,	ОВБ	от 20 до 60 мин.									2,07	
50	АО "ЗЭК"	ПС 110 кВ О-42 Северная 110	КЛ 42-07,42-13	ОВБ	от 20 до 60 мин.									2,24	
51	ООО "Западная энергетическая компания"	ПС 110 кВ О-59 Прибрежная	15-170	ОП	от 20 до 60 мин.									2,35	
52	ООО "Союз-ТНУ", ООО "Европа-центр"	ПС 110 кВ О-53 Правобережная	10-16, 10-32,33	ОП	от 20 до 60 мин.									0,77	
53	Быт: п.Заречье,Озерки,Вишнявка, Красный бор, Комсомольск, Каптановка; администрация, ж/д, 2 котельные, школа, 2 д/сада, ж/д станции, дет. дом, очистные	ПС 110 кВ О-18 Озерки	15-25,30,120	ОВБ	от 20 до 60 мин.									1,86	
54	АО"Оборонэнерго "	ПС 60 кВ О-36 Балтийск	ВЛ 15-B2-2	ОВБ	от 20 до 60 мин.									1,41	
55	АО"Оборонэнерго "	ПС 60 кВ О-36 Балтийск	ВЛ 15-9	ОВБ	от 20 до 60 мин.									3,09	
56	АО"Оборонэнерго "	ПС 60 кВ О-36 Балтийск	Ф-36-02	ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,24	
57	Быт: г.Пионерский, п.Застовье,Куликово,Холмогоровка,Петрово; водозабор,дом-интернат 2 арт.связи, освещение автодороги,КНС	ПС 110 кВ О-9 Светлогорск	15-88	ОП	от 20 до 60 мин.									1,64	
Итого по Западному энергорайону															
						до 5 мин.									
						от 5 до 20 мин.									
						от 20 до 60 мин.									
всего						0,00	0,00	0,00	1,80	13,70	25,58	30,00	30,00	30,00	44,85
Всего по ДУ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	21,26	32,77	44,13
						11,30	23,40	34,66	46,65	58,55	70,43	82,53	96,11	107,62	118,98
						3,30	3,30	14,56	26,55	33,75	35,75	36,90	36,90	36,90	36,90
ВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГОРАЙОН															
58	Бытовые потребители п. Жилини, Ветрово, Барсукова, Ракитино, школа, арт. скважина-19, детский сад -2.	ПС 110 кВ О-37 Луцино	ВЛ 15-374, 15-310, 15-379	ДУ	до 5 мин.	1,25									
59	Быт, сельхоз.объекты, скважины, школы, детский сад, сотовая связь, РЖД переезда, в/ч, КНС п.Свобода, п.Тепланово, п.Привольное, п.Заторское, п.Овражное, п.Калиновка, п.Калужское, Матвева, Доваторовка	ПС 110 кВ Черняховск	ВЛ 15-472, 15-477, 15-478	ОП	до 5 мин.		3,20								
60	ООО "Вичонай-Русь", АЭС, ветлечебница, быт, железная дорога, ООО "Атлант-Маркет"	ПС 110 кВ О-5 Советск	Ф-13, 21	ОП	до 5 мин.		1,15								
61	Ж/д переезда, школа, в/часть, нефтебазы, быт	ПС 110 кВ О-5 Советск	Ф-3	ОП	до 5 мин.		1,80								
62	ООО "Вичонай-Русь", Винный завод, хлебозавод, быт, магазин, детская больница (сеть не автомат резерв по 0,4 кВ)	ПС 110 кВ О-5 Советск	Ф-1,19	ОП	до 5 мин.		1,90								
63	Быт, школа, в/ч, гор/газ, Автошкола "Рус Авто", сотовая связь, г.Черняховск	ПС 110 кВ Черняховск	КЛ 6 кВ №4	ОП	до 5 мин.			0,90							

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
64	П.Прохладинское, Хрусталинское, Подоловое, Вышневка, Анисово, Г.рибосово, Причалы быт, скважина-2, насосное-9, МТС, Выпайн	ПС 110 кВ О-25 Вышневка	15-334,336,348,349	ДУ	до 5 мин.			0,51							
65	АЗС-2, лесопильный цех, быт, АО "Балтийская линия", Оборонэнерго, школа, скважина-3, вышка связи Эстел	ПС 110 кВ О-5 Советск	ВЛ15-360, ВЛ 15-355, Ф-12 6 кВ	ОП	до 5 мин.			0,90							
66	ООО "Тусевский индустриальный парк", ИП Цуканова С.А.(бытовой "Микродвигатель") г.Тусев	ПС 110 кВ Тусев	15-422, 15-463,461,462	ДУ	до 5 мин.			0,32							
67	Быт, сельхозпотребители, АЭС, почта, скважины, детский сад, Райявотдор, вышка "Мегафон", сельская администрация,ДК, почта, ФАП, погранпереход, школы, г.Озёрск, п.Батрагиноово, п.Плавни, п.Гаврилово, п.Брасово, п.Чистополье, п.Южное, п.Задорожье,п.Ново-Гурьевское	ПС 110 кВ О-20 Озёрск	15-409,401,403	ДУ	до 5 мин.			1,70							
68	Быт, нефтяная скважина-3,, школа-2, д/сад, сельхозпотребители, скважина-2, вышка связи Вымпелком	ПС 110 кВ О-38, Добровольск	ВЛ 15-330,15-386, 15-377, 15-380, 15-385	ДУ	до 5 мин.			0,95							
69	Быт, скважины, сотовая связь, д/сад, школы, интернат,АТС, сельхозпотребители, конезавод, п.Салы, п.Нилово, п.Безинское, п.Шипково, п.Дужки, п.Юдино, п.Новостроево, п.Лраслово, п.Мальцево, п. Крылово,п.Подпиново.	ПС 110 кВ О-16 Дужки	ВЛ 15-411,414,413, 412,220	ДУ	до 5 мин.			0,66							
70	"Интер-Дизайн"необ.производство, ООО "Варан", "Черняховский авторемзавод", Рыбоконсервный завод, АЭС, Газовая котельная ООО "Торфо" ТП-105, ООО "Стеклоплос", стоматологическая поликлиника, ООО "Альмабюстрой", быт, г. Черниховск	ПС 110 кВ О-32 Черняховск-2	Ф.105,112,103,101,104,111	ДУ	до 5 мин.			2,87							
71	ООО "Вымпелай-Русь", МАОУ "Лицей №10, МАУ ФОК "Дружба"	ПС 110 кВ Тимязит	Ф.66-09,01	ОП	от 5 до 20 мин.			1,25							
72	Быт, сельхозпотребители, школа-интернат, скважины, школа, детский сад, детский сад-школа котельная, АТС Ростелеком, детский сад-школа, сотовая связь (г.Нестров, п.Бабушкино, п.Луговое,п.Илюшино, п.Артур, п.Третьяково)	ПС 110 кВ О-15 Нестров	15-454,457	ДУ	от 5 до 20 мин.			1,09							
73	Сельхоз.потребители, быт, школа, артескважины, АТС, сотовая связь, карьер, погран. застава, очистные сооружения, РТПС, РЖД, Калининградская мясная компания, (п.Кашино, п.Яковлево, п.Лесистое, п.Чистые пруды, п.Краснолесье, п.Камаричи, п.Карамышево)	ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды	15- 443 + 15-442, 15-448	ДУ	от 5 до 20 мин.			1,20							
74	Быт, скважины, АТС Ростелеком, сот.связь, школа, погран. застава, ЧП Долгов, Сельхоз.потребители, (п.Знаменка, п.Ягольное, оз. Виштанец, п.Ильинское, п.Невское, Ясная поляна, п.Илюшино, п.Дубовая роща)	ПС 110 кВ О-40 Чистые пруды	15-444 + 15-447	ДУ	от 5 до 20 мин.			0,81							

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
75	Быт. 3 скважина, мел. пункт, п.Гусево, Перевалово, Ново-Вобруйск, Чайковское, Красное, Фрунзенское	ПС 110 кВ О-16 Лужки	ВЛ 15-200	ДУ	от 5 до 20 мин.						0,38				
76	Быт. быт. школа, котельные, ж/д дорож. ж/д ст., таможня, 6 арт.скважин п.Железнодорожный, Вишнево, Знаменка, Липняки, Холмогоре, Ново-Вийск, Гусево, Бородин,о	ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная	ВЛ 15-213 от ДВ 2/213	ДУ	от 5 до 20 мин.						0,13				
77	Быт. 3 артскважина, п.Новоселки, Сопкино, Дворкино, Ушиновское, Никитино, Костылёво, Кусиновое	ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная	ВЛ 15-212	ДУ	от 5 до 20 мин.						0,17				
78	Быт. 2-РЖД, 18-скважин, школа, детский сад, 2-котельных, 3-связь, сельхоз.потребители, Нестеровский район п.Саловое, п.Фруманово, п.Ясная поляна, г.Нестеров, Гусевский район п.Люмово	ПС 110 кВ О-15 Нестеров	ВЛ 15-453, ВЛ 15-451+ВЛ 15-460 до ДВ 1/460	ДУ	от 5 до 20 мин.						1,61				
79	Школа, д/сад-2, скважина-8, н/с-10, погранзастава, котельная, вышка связи Метафон, быт	ПС 110 кВ О-25 Вишневка	15-332, 15-335	ДУ	от 5 до 20 мин.						0,81				
80	Быт. с/х потребители. Бытовые потребители г. Славск, п. Гастеллово, Майское, Запесово, д/сад-2, арт. скважины-6 насосные станции-5,нефтяное месторождение, женский монастырь, с/х потребители вышка связи.	ПС 110 кВ ВЭС О-46 Славск	15-337,340,356	ДУ	от 5 до 20 мин.						1,15				
81	Быт. скважина-6, школа-2, д/сад-2, котельная-2, н/с-4, канализационная насосная станция-2, очистные сооружения, больница, МТС, Метафон, Тетед, Вымшелком	ПС 110 кВ ВЭС О-46 Славск	15-339, 359	ДУ	от 5 до 20 мин.							2,20			
82	Быт. сельхозпотребители, скважина-23, школа-4, "Лентригстат", УКЗ газопровода №3, вышка связи-4	ПС 110 кВ О-37 Лурино	15-373, 15-378, 361, 325	ДУ	от 5 до 20 мин.						1,43				
83	Быт.в/ч, Картонажная фабрика (1с ТП 82*), детский сад, школа 2, 5-скважина, 2-связь, Потребители г. Гусева	ПС 110 кВ Гусев	КЛ 15-467 до ВЛ 15-464 от ДВ 1/445	ДУ	от 5 до 20 мин.						1,40				
84	ООО "Очистительный продукт"	ПС 110 кВ О-34 Правдинск	ВЛ 15-202	ОП	от 20 до 60 мин.							0,47			
85	Быт. скважина-17, очистные сооружения-2, водонасосная станция, канализационная насосная станция, котельная-2, д/сад-2, школа-2, спец. училище, больница, геронтопсихиатрический центр	ПС 110 кВ О-6 Нехан	Ф-8, 15-374, 15-363, Ф-7	ОВБ	от 20 до 60 мин.							4,87			
86	Быт. пожарная часть, реммастерские, мел.пункт, артскважина, быт.: Пос. Тишино, Ческое, Илошино, Августовка, Керченское, Осокино, мастерские, склады, магазины, жилые дома, сельсовет, таксофон, баня, скважины, в/ч 52227, детский сад, школа	ПС 110 кВ О-34 Правдинск	ВЛ 15-224,210	ОП	от 20 до 60 мин.									1,29	
87	ЗАО "Правдинское свинопроизводство"	ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная	ВЛ 15-285,15-286	ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,97	
88	Пивзавод, асфальтобетонный завод, артскважина, быт.склад.стан. сот. связи	ПС 110 кВ О-41 Железнодорожная	ВЛ 15-244	ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,13	

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
89	Быт, скважина 2 школы,больница,котельная (быт скважина администрация),ООО "Пятый элемент", баня	ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск	15-375, 327, 384, 376	ОВБ	от 20 до 60 мин.									1,10	
90	Быт, школа-2, д/сад-2, погранягстава-2, скважина-4, таможенный пост	ПС 110 кВ О-22 Краснознаменск	15-326, 330	ОВБ	от 20 до 60 мин.									0,84	
91	Питорама, карьер быт, мастерские, эсклад, 15 арт.скважин, 3 школы, э/ток, овощехранилище, мастерские, вышки: "Мегафон" "МТС" "Т-2 мобайл", ж/д перезда Пушкиарево, соц.центр "Два поколения", п.Междуречье, п.Лушкарёво, п.Ушаково, п.Поддубное, п.Глушково, п.Кудрявцево, п.Каменское, п.Державино, п.Красный октябрь, п.Каменское	ПС 110 кВ О-50 Междуречье	ВЛ 15-486, 488, 489,490	ОВБ	от 20 до 60 мин.										1,73
92	Быт, магазин, школа, 4 скважины, детский сад, 2-связь, в/ч, п.Новостроево, п.Львовское, г.Озёрск	ПС 110 кВ О-20 Озёрск	15-405	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,51
93	Быт, скважина, мех.мастерские	ПС 110 кВ О-16 Лужки	15-474	ОВБ	от 20 до 60 мин.										0,20
94	Быт, школа, В/Ч, МУП "Чистота", Заготконтора "Кумачевская" Быт, детский сад, школа, в/ч,сотовая связь, котельная, женская консультация, мебельная фабрика г.Черняховск	ПС 110 кВ Черняховск	КЛ 6 кВ №3-6	ОП	от 20 до 60 мин.										3,15
Итого по Восточному энергорайону						до 5 мин.	4,45	9,30	13,63	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11	18,11
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	8,60	13,63	13,63	13,63
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	9,67	15,26
						Всего	4,45	9,30	13,63	18,11	22,46	26,71	31,74	37,08	41,41
						Всего по ДУ	1,25	1,25	3,78	8,26	11,36	15,61	20,64	20,64	20,64
						до 5 мин.	15,75	32,70	48,29	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96
						от 5 до 20 мин.	0,00	0,00	0,00	1,80	18,05	34,18	43,63	43,63	43,63
						от 20 до 60 мин.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	26,60	42,44
						Всего	15,75	32,70	48,29	64,76	81,01	97,14	114,27	133,19	149,03
						Всего по ДУ	4,55	4,55	18,34	34,81	45,11	51,36	57,54	57,54	57,54

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимальной нагрузки при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-19С)

Врио первого заместителя генерального директора
АО "Янтарьэнерго" - главного инженера

Д.М.Зубовский